



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском
районах, г. Горячий Ключ

Ильская ул., 7 а, ст. Северская, 353240, Краснодарский край, Северский район,
Телефон (8 861 66) 2-16-80 Факс (8 861 66) 2-61-86

E-mail: sever@kubanrpn.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 330/ПВ г. Абинск « 06 » ноября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ Шавкута Анной Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 12 имени Г.К. Дейнеги муниципального образования Абинский район, 353328, Краснодарский край, Абинский район, ст. Федоровская, ул. Школьная, д. 1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Статья 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П. 2.5.3. – В туалете для мальчиков на 1 этаже выявлено повреждение покрытия стен, потолка, туалетных кабинок. В туалете для девочек на 1 этаже выявлено повреждение покрытия стен. В раздевалке для мальчиков выявлены дефекты покрытия стен (в оконных проемах, дверной проем входа в сан.узел)

П. 2.4.11. – В туалете для мальчиков на 1 этаже, в туалете для девочек на 1 этаже отсутствуют сиденья на унитазах ввиду отсутствия самих унитазов – используются чаши Генуа. Выявлено неисправное санитарно-техническое оборудование – смесители раковин для мытья рук в туалете для мальчиков на 1 этаже, в туалете для девочек на 1 этаже.

П. 2.8.9. – В туалете для мальчиков на 1 этаже, в туалете для девочек на 1 этаже выявлены повреждения плафонов ламп искусственного освещения.

П. 3.6.1. – Раздевальные для мальчиков и для девочек оборудованы недостаточным количеством скамей и вешалок.

П. 2.5.2. – В холле 2 этажа выявлены дефекты покрытия пола.

П. 2.4.6.3. – Обеденный зал оборудован мебелью, имеющей дефекты покрытия, препятствующие качественному проведению уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П. 2.4.3. - В кабинетах № 25 английского языка, № 26 русского языка и литературы выявлены дефекты покрытия учебной мебели – столов и стульев.

П. 2.8.5., р. V табл. 5.54 (пункт 15) СанПиН 1.2.3685-21 – Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Северский филиал) № 1715/29 от 30.10.2024, параметры измеренной искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам в кабинетах № 2, № 3, № 4.

Статья 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П. 2.6.2. - Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде – согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Северский филиал) № 23-01-29/(09966)-24 от 30.10.2024, вода, отобранная из крана для мытья рук в МБОУ СОШ № 12 МО Абинский район не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (Escherichia coli – выявлено 39 КОЕ/100см³ при норме «отсутствие»; обобщенный колиформные бактерии - выявлено 39 КОЕ/100см³ при норме «отсутствие»)

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МБОУ СОШ № 12 МО Абинский район:

Устранить нарушения санитарного законодательства в части:

Статья 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. П. 2.5.3. – В туалете для мальчиков на 1 этаже устранить повреждения покрытия стен, потолка, туалетных кабинок. В туалете для девочек на 1 этаже устранить повреждение покрытия стен. В раздевалке для мальчиков устранить дефекты покрытия стен (в оконных проемах, дверной проем входа в сан.узел)
2. П. 2.4.11. – В туалете для мальчиков на 1 этаже, в туалете для девочек на 1 этаже обеспечить наличие сидений на унитазах. Устранить дефекты санитарно-технического оборудования – смесители раковин для мытья рук в туалете для мальчиков на 1 этаже, в туалете для девочек на 1 этаже.
3. П. 2.8.9. – В туалете для мальчиков на 1 этаже, в туалете для девочек на 1 этаже устранить повреждения плафонов ламп искусственного освещения.
4. П. 3.6.1. – Раздевальные для мальчиков и для девочек оборудовать достаточным количеством скамей и вешалок.
5. П. 2.5.2. – В холле 2 этажа устранить дефекты покрытия пола.
6. П. 2.4.6.3. – Обеденный зал оборудовать мебелью, не имеющей дефекты покрытия,

препятствующие качественному проведению уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

7. П. 2.4.3. - В кабинетах № 25 английского языка, № 26 русского языка и литературы устранить дефекты покрытия учебной мебели – столов и стульев.
8. П. 2.8.5., р. V табл. 5.54 (пункт 15) СанПиН 1.2.3685-21 – параметры искусственной освещенности в кабинетах № 2, № 3, № 4 привести в соответствие гигиеническим нормативам.

Статья 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

9. П. 2.6.2. - Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок: до 20.05.2025г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная № 12 имени Г.К. Дейнеги муниципального образования Абинский район; 353328, Краснодарский край, Абинский район, ст. Федоровская, ул. Школьная, д. 1.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ по адресу: 353320, Абинский район, г. Абинск, ул. Мира, 1, телефон (8 86150) 5-38-79 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 20 » мая 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Средствисет - желерт

(должность лица, составившего предписание)

Средствисет

(подпись)

А.С. Шавкута

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 06 » июбря

2024г.

Средствисет

(подпись)

Средствисет

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: —

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 470284502993850526834363731464982250166990055018

Владелец Пругло Виктория Владимировна

Действителен с 08.01.2024 по 07.01.2025